

	TESTE DE BOMBEAMENTO UNIDADE DE SERVIÇOS DE RECURSOS HÍDRICOS - USHD		Município: CORONEL FABRICIANO	
			Poço n.º: C-28	

LOCALIDADE: SEDE		DIÂMETRO: 250 mm	PROFUNDIDADE: 28,00 m
NÍVEL ESTÁTICO: 7,90 m	NÍVEL DINÂMICO: 10,71 m	VAZÃO: 62,50 l/h	SALIÊNCIA DE TESTE: 0,80 m
EQUIPAMENTO DE TESTE: BOMBA SUBMERSA (UT-04)		EXECUTOR: COPASA	HORA DE INÍCIO: 13:00 hs
TUBO DE EXTRAÇÃO DA ÁGUA: COMPRIMENTO 24,00 m DIÂMETRO 150 mm		TUBO DE INJEÇÃO DE AR: COMPRIMENTO m DIÂMETRO mm	

REBAIXAMENTO DO NÍVEL DA ÁGUA								RECUPERAÇÃO	
TEMPO (minutos)	HORA LOCAL	N.D. (m)	VAZÃO (l/s)	TEMPO (minutos)	HORA LOCAL	N.D. (m)	VAZÃO (l/s)	TEMPO (minutos)	N.A. (m)
1	13:01	10,45		510	21:30	10,72	62,50	1	8,58
1,5	13:01:30	10,47		540	22:00	10,69	62,50	1,5	8,41
2	13:02	10,47		570	22:30	10,70	62,50	2	8,26
3	13:03	10,48		600	23:00	10,72	62,50	3	8,20
4	13:04	10,44		630	23:30	10,71	62,50	4	8,18
5	13:05	10,46		660	00:00	10,68	62,50	5	8,16
6	13:06	10,45		690	00:30	10,70	62,50	6	8,14
8	13:08	10,46		720	01:00	10,73	62,50	8	8,12
10	13:10	10,45		750	01:30	10,70	62,50	10	8,12
12	13:12	10,52		780	02:00	10,75	62,50	12	
14	13:14	10,54		810	02:30	10,67	62,50	14	
16	13:16	10,50		840	03:00	10,72	62,50	16	
18	13:18	10,49		870	03:30	10,70	62,50	18	
20	13:20	10,45	62,50	900	04:00	10,72	62,50	20	
25	13:25	10,49	62,50	930	04:30	10,68	62,50	25	
30	13:30	10,51	62,50	960	05:00	10,73	62,50	30	
40	13:40	10,51	62,50	990	05:30	10,69	62,50	40	
60	14:00	10,49	62,50	1020	06:00	10,71	62,50	60	
90	14:30	10,51	62,50	1050	06:30	10,71	62,50	90	
120	15:00	10,55	62,50	1080	07:00	10,72	62,50	120	
150	15:30	10,61	62,50	1110	07:30	10,70	62,50	150	
180	16:00	10,63	62,50	1140	08:00	10,69	62,50	180	
210	16:30	10,58	62,50	1170	08:30	10,67	62,50	210	
240	17:00	10,64	62,50	1200	09:00	10,64	62,50	240	
270	17:30	10,71	62,50	1230	09:30	10,66	62,50	270	
300	18:00	10,63	62,50	1260	10:00	10,65	62,50	300	
330	18:30	10,64	62,50	1290	10:30	10,70	62,50	330	
360	19:00	10,68	62,50	1320	11:00	10,66	62,50	360	
390	19:30	10,70	62,50	1350	11:30	10,71	62,50	390	
420	20:00	10,72	62,50	1380	12:00	10,70	62,50	420	
450	20:30	10,74	62,50	1410	12:30	10,69	62,50	450	
480	21:00	10,73	62,50	1440	13:00	10,71	62,50	480	

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA :	☒ SIM	☐ NÃO	LAB. DE ENTREGA:	CEL. FABRICIANO
ANÁLISE BACTERIOLÓGICA	☒ SIM	☐ NÃO	LAB. DE ENTREGA:	CEL. FABRICIANO
OBSERVAÇÕES:				

Km PERCORRIDOS: 60 m	PERCURSO: DO POÇO C-26 AO POÇO C-28
ENCARREGADO OU SONDADOR RESPONSÁVEL: JOSÉ HONÓRIO P. SILVA	
RESPONSÁVEL: ADRIANNE SARAIVA FERNANDES PIRES	DATA: 10/11/2021

ENG.04.0314 - 06/10 - Arquivo disponível em (V:)\Dvdel\Formulários.xls